




# Thermische Behandlungsanlage Arnoldstein

Informationen gemäß Umweltinformationsgesetz

Mittelwerte der kontinuierlich gemessenen Emissionen



2017	Stickstoffdioxid	Kohlenmonoxid	Schwefeldioxid	Chlorwasserstoff	Gesamtkohlenstoff	Quecksilber	Staub	Dioxine/Furane <sup>1)</sup>	Sauerstoff	Wasserdampf	Rauchgasmenge	Müllmenge	Heizöl EL
	NO2	CO	SO2	HCl	CmHn	Hg		PCCD/PCDF	O2	H2O	-----	-----	-----
Einheit	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	ng/Nm <sup>3</sup>	Vol. %	Vol. %	kNm <sup>3</sup> /h	( t )	( t )
<b>Grenzwert</b>	<b>70,0</b>	<b>35,0</b>	<b>20,0</b>	<b>7,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,020</b>	<b>5,0</b>	<b>0,1000</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>
Jänner	68,1	6,6	0,3	0,5	0,4	0,011	0,0	0,00076	7,5	24,4	50,8	8.475	5,9
Februar	62,4	7,2	0,1	0,6	0,7	0,008	0,0	0,00142	7,6	25,0	51,2	7.829	0,0
März	65,0	7,6	0,1	0,8	0,5	0,005	0,6	0,00057	7,8	24,1	50,0	7.922	12,8
April	68,0	5,9	0,0	1,5	0,3	0,008	0,0	0,00220	8,1	23,0	49,5	7.527	10,5
Mai	66,4	6,0	0,0	1,6	0,3	0,005	0,0	0,00095	7,6	24,8	49,9	8.514	0,0
Juni	66,5	6,7	0,1	2,2	0,4	0,009	0,0	0,00070	7,6	25,7	49,4	8.340	4,3
Juli	67,9	7,4	0,1	3,1	0,6	0,006	0,0	0,00071	7,8	25,7	49,1	8.531	0,0
August	67,0	7,1	0,1	3,4	0,5	0,002	2,0	0,00050	7,6	26,0	49,7	8.562	1,4
September	64,7	7,5	0,1	3,6	0,6	0,001	0,0	0,00083	8,6	23,5	49,5	3.712	0,0
Oktober	69,6	7,1	0,0	2,8	0,6	0,006	0,0	0,00366	7,9	23,9	48,7	8.192	37,8
November	58,9	8,5	0,1	2,3	0,8	0,007	0,0	0,00110	7,9	23,4	51,2	7.914	11,8
Dezember	68,2	7,8	0,4	2,2	0,6	0,006	0,0	0,00140	8,1	23,5	52,2	8.484	12,0

Alle angegebenen Konzentrationen und der Rauchgasvolumenstrom sind auf trockenes Abgas bei 0°C, 1013 mbar und 11 Vol.% O2 bezogen; NO2 = Stickoxide gesamt

<sup>1)</sup> Monatsmittelwert aus der quasikontinuierlichen Emissionsmessung



Kärntner Restmüllverwertung GmbH

Industriestraße 25  
Gallitz  
A 9601 Arnoldstein  
Tel. +43 4255 22366  
Fax +43 4255 22366-200  
office@krv.co.at  
www.krv.co.at

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung  
Sitz: Arnoldstein  
Firmenbuch: Landesgericht Klagenfurt FN 165950 w  
UID: ATU 44426206

Ergebnisse der regelmäßigen Überprüfung der nicht kontinuierlich gemessenen Emissionen

2017	Stickstoffdioxid	Kohlenmonoxid	Schwefeldioxid	Chlorwasserstoff	Gesamtkohlenstoff	Quecksilber	Staub	Dioxine/Furane	Fluorwasserstoff	Ammoniak	Cadmium	Schwermetalle	Schwermetalle
	NO2	CO	SO2	HCl	CmHn	Hg		PCCD/PCDF	HF	NH3	Cd	As+Co+Ni	Pb+Cr+Zn
Einheit	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	ng/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>
<b>Grenzwert</b>	<b>70,0</b>	<b>35,0</b>	<b>20,0</b>	<b>7,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,020</b>	<b>5,0</b>	<b>0,1000</b>	<b>0,30</b>	<b>10,0</b>	<b>0,010</b>	<b>0,100</b>	<b>0,100</b>
10.04.2017						0,004	< 0,2		< 0,1	6,3			
16. - 18.10.2017								0,0008	< 0,09	8,1	< 0,001	0,007	0,036

Alle angegebenen Konzentrationen und der Rauchgasvolumenstrom sind auf trockenes Abgas bei 0°C, 1013 mbar und 11 Vol.% O2 bezogen; NO2 = Stickoxide gesamt; NH3 auf 0 Vol.% O2 bezogen